



SAS THERMOZ

Assainissement – Curage – Vidange – Débouchage haute pression

74930 SCIENTRIER
TEL : 04 50 38 50 92
74200 THONON LES BAINS
@TEL : 04 50 70 17 70

RAPPORT PASSAGE CAMERA

Nom du Client : KÉRI MÉDICAL
Adresse du Chantier: 34 rue Antoine Redier 74160 - ARCHAMPS

Date d'intervention: 26/01/2023
Nom du Technicien: Fabrice

RESEAU INSPECTE:

- EAUX VANNES
- EAUX USEES
- EAUX USEES ET EAUX VANNES
- EAUX PLUVIALES

TYPE DE RESEAU:

- ASSAINISSEMENT AUTONOME
- ASSAINISSEMENT COLLECTIF

POINT DE DEPART DE L'INSPECTION:

- REGARD DE LA VILLE
- BOUCHON DE VISITE
- REGARD EXTERIEUR
- ACCES CREE PAR LE PRESTATAIRE
- DEPOSE DE WC
- FOSSE SEPTIQUE
- AUTRE REGARD INTERIEUR

Page 1/4



SAS THERMOZ

Assainissement – Curage – Vidange – Débouchage haute pression

74930 SCIENTRIER
TEL : 04 50 38 50 92
74200 THONON LES BAINS
TEL : 04 50 70 17 70

RAPPORT PASSAGE CAMERA

SENS DE L'INSPECTION:

- VERS L'AMONT
- VERS L'AVAL

MATIERE DE LA CANALISATION:

- PVC
- FIBROCIMENT
- BETON
- FONTE
- AUTRE (DRAINS)

DIAMETRE ET PROFONDEUR DE LA CANALISATION:

Ø 125



SAS THERMOZ

Assainissement – Curage – Vidange – Débouchage haute pression

74930 SCIENTRIER
TEL : 04 50 38 50 92
74200 THONON LES BAINS
TEL : 04 50 70 17 70

RAPPORT CAMERA :

- **Passage caméra depuis le regard n°1 jusqu'au regard n°2 :**

Le regard 1 est situé dans les WC et le regard 2 dans la réserve.

Le regard 1 à un cuvelage qui n'est pas correcte et qui retient les papiers, ce qui provoque des bouchons dans le regard (photo ci-jointe).



Le regard 2 à également un problème de cuvelage où les papiers se bloquent aussi.



Photo avant nettoyage

Photo après nettoyage



• **Inspection du tronçon :**

De 0 À 3,50 ML : contre pente sur 1/4 du tuyau EU Ø125.

De 8 à 17 ML : contre pente de 1/4 à la moitié du tuyau.

À 17ML : coude puis contre pente de 18 à 20 ML sur 1/4 du tuyau.

Fin à 21 ML.